

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ТР.ПБ68.В.00995
(номер сертификата соответствия)

ТР 1386578
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «ETABIR BIRLESİK KABLO SAN. VE TİC.A.Ş.»
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Alipasa Mah ferah tepe sok no 72, Silivri/ Istanbul, Турция.
Телефон +90212736129, факс +902127361292.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ETABIR BIRLESİK KABLO SAN. VE TİC.A.Ş.»
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Alipasa Mah ferah tepe sok no 72, Silivri/ Istanbul, Турция.
Телефон +90212736129, факс +902127361292.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4.
(наименование и местонахождение органа по сертификации)
Фактический адрес: 125313, г. Москва, ул. Балтийская, д. 15, эт. 6А, оф. 628, 633/3, тел. +7(499) 346-21-26, e-mail: info@pskpb.ru.
ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Кабели телекоммуникационные и коаксиальные, не распространяющие горение, с медными жилами числом от 1 до 400, сечением от 0,12 мм² до 1,38 мм², на номинальное напряжение до 1 кВ, торговая марка «BIRTAS», марки согласно приложениям № 1, 2, на 2-х листах (бланки ТР №№ 0530387, 0530388), выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 8000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г. и N 185-ФЗ от 02.07.2013г.), в соответствии с ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, согласно приложению № 3 на 1 листе (бланк ТР № 0530389).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-41/02-2014 от 03.02.2014 г., № ППБ-42/02-2014 от 03.02.2014 г., № ППБ-43/02-2014 от 03.02.2014 г., № ППБ-44/02-2014 от 04.02.2014 г.,

ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом 6, корпус 6, оф.1-4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НПС.ТР.001.ОС.04.00091 от 09.08.2013 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2014 по 13.02.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

И.Л. Бникеев

Д.Г. Туаев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-TR.ПБ68.В.00995

(обязательная сертификация)

ТР 0530387
(учетный номер бланка)

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
35 8000 8544	Кабели телекоммуникационные и коаксиальные, не распространяющие горение, с медными жилами числом от 1 до 400, сечением от 0,12 мм ² до 1,38 мм ² , на номинальное напряжение до 1 кВ, торговая марка «BIRTAS», марки:	По технической документации изготовителя
	RS-232, RS-422, RS-485 CAT 5 24 AWG CAT 5e 24 AWG CAT 6 24 AWG L2/FIP-PROFIBUS PROFIBUS PA CCTV CCTV-COAX CCTV – COMPOSITE J-Y(ST)Y / YANGIN ALARM 75 Ом RG –PVC – CU 75 Ом RG – PVC – AL RG – PVC –AL –CCS CAT 3 DT 8 LIY (ST)Y 75 Ом RG – PE – CU RG MIL – C- 17 (II) PDV PDV – K VBD VBD-K VBAPV VBAPV-K J-YY Lg JY(St) Lg Li2Y(St)Y Bd	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.Л. Еникеев
И.Л. Еникеев
Д.Г. Туаев
Д.Г. Туаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-TR.ПБ68.В.00995 (обязательная сертификация)

ТР 0530388
(учетный номер бланка)

Приложение №2 Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 8000 8544		Кабели телекоммуникационные и коаксиальные, не распространяющие горение, с медными жилами числом от 1 до 400, сечением от 0,12 мм ² до 1,38 мм ² , на номинальное напряжение до 1 кВ, торговая марка «BIRTAS», марки:	По технической документации изготовителя
		PCM PCM-PIMF CAT5e-HF CAT6-HF HBN HBN-K HVARH HVARH-K HDH HDH-K PDH PDH-K J-HH Bd JH(St)H Bd J-HH Lg J-H(St)H...Lg J2Y(St)H...Bd PD-PAH RG-HFFR PHY COAXIAL PD-PAP PD-AP-A BPDT-HTT BAPDT BPVCT J-Y(St)CY-Lg	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

И.Л. Еникеев

Д.Г. Гуаев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-TR.ПБ68.В.00995 (обязательная сертификация)

ТР 0530389
(учетный номер бланка)

Приложение №3

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011	Испытание электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени ч. 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смещением газов.	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1, для кабелей всех марок согласно приложениям № 1, 2 (бланки ТР №№ 0530387, 0530388), за исключением марок: НВН, НВН-К, НВАРН, НВАРН-К, HDH, HDH-К, PDH, PDH-К, J-HH Bd, JH(St)H Bd, J-HH Lg, J-H(St)H...Lg, J2Y(St)H...Bd, PD-PAH, RG-HFFR PHY COAXIAL, J-Y(ST)Y / YANGIN ALARM.
ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А - ПРГП16 для кабелей марок: НВН, НВН-К, НВАРН, НВАРН-К, HDH, HDH-К, PDH, PDH-К, J-HH Bd, JH(St)H Bd, J-HH Lg, J-H(St)H...Lg, J2Y(St)H...Bd, PD-PAH, RG-HFFR PHY COAXIAL, J-Y(ST)Y / YANGIN ALARM.
ГОСТ ИЕС 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД1 для кабелей марок: НВН, НВН-К, НВАРН, НВАРН-К, HDH, HDH-К, PDH, PDH-К, J-HH Bd, JH(St)H Bd, J-HH Lg, J-H(St)H...Lg, J2Y(St)H...Bd, PD-PAH, RG-HFFR PHY COAXIAL, J-Y(ST)Y / YANGIN ALARM.
ГОСТ ИЕС 60754-2-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении - ПКА1 для кабелей марок: НВН, НВН-К, НВАРН, НВАРН-К, HDH, HDH-К, PDH, PDH-К, J-HH Bd, JH(St)H Bd, J-HH Lg, J-H(St)H...Lg, J2Y(St)H...Bd, PD-PAH, RG-HFFR PHY COAXIAL, J-Y(ST)Y / YANGIN ALARM.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

И.Л. Еникеев

Д.Г. Туаев

