



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.TR.OC002/З.Н.01374

ЗАЯВИТЕЛЬ ETABIR BIRLESIK KABLO SAN. VE TIC.A.S.
(наименование и местонахождение заявителя)
 Адрес: ТУРЦИЯ, Alipasa Mah Ferah Sok No:72, Silivri/ Istanbul.
 Телефон: +90212736129, факс: +902127361292.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ETABIR BIRLESIK KABLO SAN. VE TIC.A.S.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
 Адрес: ТУРЦИЯ, Alipasa Mah Ferah Sok No:72, Silivri/ Istanbul.
 Телефон: +90212736129, факс: +902127361292.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
 Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
 ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495) 481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
 Кабели управления, не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными жилами числом от 1 до 61, сечением от 0,5 до 240 мм², на номинальное напряжение до 1 кВ, торговой марки «BIRTAS», марок согласно приложению №1 на 2 листах (бланки № 003874-003875), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2) 27.32.13.135
 код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.2, 5.3, 5.5, 5.7.
 Показатели пожарной опасности согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 003876).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
 Отчет сертификационных испытаний № АПБ-067/12-2019 от 26.12.2019 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.TR.001.OC.05.01422 от 24.09.2019 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2019 по 25.12.2022



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

003873



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.OC002/3.Н.01374

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.135 8544 49	Кабели управления, не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными жилами числом от 1 до 61, сечением от 0,5 до 240 мм ² , на номинальное напряжение до 1 кВ, торговой марки «BIRTAS» - с изоляцией и в оболочке из HFFR компаунда, марок: N2XCH, H05Z1-K, H05Z1-U, H05Z1Z1-F, H07Z1-U, H03Z1Z1-F - с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ компаунда, марок: (N)2XY, N2XCY, (N)2XCYRY, N2XRY, 2XSLCY, 2XSLCYK, 2XSLYCYK, BS5467 (XLPE/PVC/SWA/PVC), 2YSLCY, - с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из HFFR компаунда, марок: N2XH, (N)2XCHRH, 2XSLCH, 2XSLCHK, 2XSLHCHK, 2XRH, 2XHRH, NHXMH, BS6724 (CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH), 2YSLCH, - с изоляцией и в оболочке из ПВХ компаунда, марок: BS6346 (PVC/PVC/SWA/PVC), CU/PVC/PVC/SWA/PVC, H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F, H07V2-K, H07V3-K, H07V-K, H07VT-K, NYRY, NYY-FLEX, N2YYC4Y (Arctic /flex), N2YYC4Y (flex), NYY, NYY-JZ, FR2OHH2R, FR2XHH2R, FROR, N1VV-K, FG7OR	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

003874



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.OC002/З.Н.01374

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.135 8544 49	Кабели управления, не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными жилами числом от 1 до 61, сечением от 0,5 до 240 мм ² , на номинальное напряжение до 1 кВ, торговой марки «BIRTAS» - с изоляцией из безгалогенного поперечно обмотанного компаунда, марок: H05Z-K, H05Z-U, H07Z-K, H07Z-U - с изоляцией из безгалогенного термопластичного полимерного компаунда, в оболочке из HFFR компаунда, марки NHMH - с изоляцией из высокомолекулярной этиленпропиленовой резины (HEPR), в оболочке из поливинилхлорида, марок: FG7OH2R - с изоляцией из специального эластомера, в оболочке из поливинилхлорида, марок: SWB - с изоляцией из специального компаунда, в текстильной оплетке, марок: PETROLEUM PUMP CABLE	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П.
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

М.А. Максурова

003875



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.OC002/3.Н.01374

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011, для кабелей марок: H03VV-F, H05VV-F, H07V2-K, H07V3-K, H07V-K, H07VT-K, NHMH, NYY-FLEX, (N)2XY, (N)2XCYRY, 2XSLCY, 2XSLCYK, 2XSLCYCK, (N)2XCHRH, BS6724 (CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH), H03VVH2-F, N2YVC4Y (Artic /flex), N2YVC4Y (flex), NYY, FR2OHH2R, FR2XHH2R, FROR, N1VV-K, FG7OH2R, FG7OR, NYY-JZ, SWB, 2YSLCY, PETROLEUM PUMP CABLE
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, для кабелей марок: N2XCH, N2XCY, N2XH, N2XRY, 2XHRH, BS5467 (XLPE/PVC/SWA/PVC), BS6346 (PVC/PVC/SWA/PVC), H05Z1-K, H05Z1-U, H05Z1Z1-F, H05Z-K, H05Z-U, H07Z1-U, H07Z-K, H07Z-U, NHXMH, NYRY, H03Z1Z1-F, (N)2XCYRY, (N)2XCHRH, 2XSLCH, 2XSLCHK, 2XSLHCHK, BS6724 (CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH), CU/PVC/PVC/SWA/PVC, 2YSLCH.
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011, для кабелей марок: N2XCH, N2XH, 2XHRH, H05Z1-K, H05Z1-U, H05Z1Z1-F, H05Z-K, H05Z-U, H07Z1-U, H07Z-K, H07Z-U, NHMH, NHXMH, H03Z1Z1-F, 2XSLCH, 2XSLCHK, 2XSLHCHK, BS6724 (CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH), 2YSLCH,
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.7	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (ПКА) – 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015, для кабелей марок: N2XCH, N2XH, 2XRH2XHRH, H05Z1-K, H05Z1-U, H05Z1Z1-F, H05Z-K, H05Z-U, H07Z1-U, H07Z-K, H07Z-U, NHMH, NHXMH, H03Z1Z1-F, 2XSLCH, 2XSLCHK, 2XSLHCHK, BS6724 (CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH), 2YSLCH,



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 М.П.
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

М.А. Максурова

003876