



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
 № АПБ.TR.OC002/З.Н.01375

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ETABIR BIRLESIK KABLO SAN. VE TIC.A.S.  
(наименование и местонахождение заявителя)  
 Адрес: ТУРЦИЯ, Alipasa Mah Ferah Sok No:72, Silivri/ Istanbul.  
 Телефон: +90212736129, факс: +902127361292.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ETABIR BIRLESIK KABLO SAN. VE TIC.A.S.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)  
 Адрес: ТУРЦИЯ, Alipasa Mah Ferah Sok No:72, Silivri/ Istanbul.  
 Телефон: +90212736129, факс: +902127361292.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)  
 ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495) 481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабели контрольные, не распространяющие горение, с  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)  
 изолированными медными жилами числом от 1 до 61, сечением от 0,5 до 240 мм<sup>2</sup>, на номинальное напряжение до 1 кВ, торговой марки «BIRTAS», марок согласно приложению №1 на 2 листах (бланки № 003878-003879), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2) 27.32.13.143  
 код ТН ВЭД ЕАЭС 8544

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)  
 пункты 5.2, 5.3, 5.5, 5.7.  
 Показатели пожарной опасности согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 003880).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет сертификационных испытаний № АПБ-068/12-2019 от 26.12.2019 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.TR.001.OC.05.01422 от 24.09.2019 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 26.12.2019 по 25.12.2022



**М.П.** Руководитель  
 (заместитель руководителя органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

003877





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.OC002/З.Н.01375

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.143 8544	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с изолированными медными жилами числом от 1 до 61, сечением от 0,5 до 240 мм <sup>2</sup> , на номинальное напряжение до 1 кВ, торговой марки «BIRTAS»	Техническая документация изготовителя
	<p>- с изоляцией и в оболочке из ПВХ компаунда, марок:            BIRTFLEX 512, BIRTFLEX 512-CY, BIRTFLEX 512-v, BIRTFLEX 512-CYv,            BIRTFLEX 515, BIRTFLEX 515 S/C, BIRTFLEX 515 CY,            BIRTFLEX 532/NLSY, BIRTFLEX 532-CY/NLSY,            BIRTFLEX 552/YSLY, BIRTFLEX 552-C/YSLCY, BIRTFLEX 552-CY/YSLCY, BIRTFLEX 552-SY/YSLYSY,            BIRTFLEX 555/H05VV5-F (NYSLYO-JZ/OZ), BIRTFLEX 555-CY/H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ/OZ),            (H)05VV5-F, (H)05VVC4V5-K,            BIRTFLEX 556/H05V2V2-F, BIRTFLEX 556-CY/H05V2V2C4V2-K,            BIRTFLEX 572, BIRTFLEX 572-CY-JB, BIRTFLEX 572-SY-JB,            BIRTFLEX 616 S/C,            BIRTFLEX-EF 655, BIRTFLEX-EF 655-CY,            BIRTFLEX-EF 656, BIRTFLEX-EF 655-CY.</p>	
	<p>- с изоляцией из ПВХ компаунда, в оболочке из PUR компаунда, марок:            BIRTCRANE 5511 PUR, BIRTCRANE 5511-C-PUR,            BIRTFLEX 5511-C-PUR, BIRTFLEX 5511-PUR,            BIRTFLEX EF 6511-C-PUR, BIRTFLEX EF 6511-PUR.</p>	
	<p>- с изоляцией и в оболочке из HFFR компаунда, марок:            BIRTFLEX 512-H HSLH,            BIRTFLEX 512-H-C HSLCH,            BIRTFLEX 512-CH HSLHCH,            BIRTFLEX 514-CH-EMC,            BIRTFLEX 514-CH-EMC-OZ,            BIRTFLEX 514-CH-EMC-JZ,            BIRTFLEX 532-CH/NLSCH,            BIRTFLEX 532-H/NLSH,            BIRTFLEX 552-CH HSLHCH,            BIRTFLEX 552-H HSLH,            BIRTFLEX 552-H-C HSLCH</p>	



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 М.П.  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

003878





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.OC002/З.Н.01375

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.143 8544	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с изолированными медными жилами числом от 1 до 61, сечением от 0,5 до 240 мм <sup>2</sup> , на номинальное напряжение до 1 кВ, торговой марки «BIRTAS»	Техническая документация изготовителя
	- с изоляцией из TPE-E компаунда, в оболочке из PUR компаунда, марок: BIRTDNUM PUR HF, BIRTDNUM-C PUR HF, BIRTFESTOON PUR HF, BIRTFESTOON-C-PUR HF, ENCODER-PUR, BIRTFLEX EF 6512-C-PUR, BIRTFLEX EF 6512-PUR, LOAD-CELL PUR	
	- с изоляцией из PP компаунда, в оболочке из PUR компаунда, марок: BIRTFLEX-EF-SERVO-619X-C-PUR, BIRTFLEX EF 659-C-PUR, BIRTFLEX EF 659-PUR, BIRTFLEX-EF-PF SERVO 659X-C-PUR	
	- с изоляцией из PUR компаунда, в оболочке из PUR компаунда, марок: BIRTFLEX 5111-PUR-C-PUR, BIRTFLEX 5111-PUR-PUR, BIRTFLEX 5511X-C-PUR,	
	- с изоляцией из EPR компаунда, в оболочке из PUR компаунда, марок: BIRTFLEX EPR-PUR, BIRTFLEX ROBUST 559, BIRTMINE PUR,	



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

003879





**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ АПБ.ТR.OC002/3.Н.01375**

**Приложение №2**

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе**

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011, для кабелей марок: BIRTFLEX 512, BIRTFLEX 512-CY, BIRTFLEX 512-v, BIRTFLEX 512-CYv, BIRTFLEX 515, BIRTFLEX 515 S/C, BIRTFLEX 515 CY, BIRTFLEX 532/NLSY, BIRTFLEX 532-CY/NLSCY, BIRTFLEX 552/YSLY, BIRTFLEX 552-C/YSLCY, BIRTFLEX 552-CY/YSLCY, BIRTFLEX 552-SY/YSLYSY, BIRTFLEX 555/H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ/OZ), BIRTFLEX 555-CY/H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ/OZ), BIRTFLEX 556/H05V2V2-F, BIRTFLEX 556-CY/H05V2V2C4V2-K, BIRTFLEX 572, BIRTFLEX 572-CY-JB, BIRTFLEX 572-SY-JB, BIRTFLEX 616 S/C, BIRTFLEX-EF 655, BIRTFLEX-EF 655-CY, BIRTFLEX-EF 656, BIRTFLEX-EF 655-CY, BIRTCRANE 5511 PUR, BIRTCRANE 5511-C-PUR, BIRTFLEX 5511-C-PUR, BIRTFLEX 5511-PUR, BIRTFLEX EF 6511-C-PUR, BIRTFLEX EF 6511-PUR, BIRTFLEX EF 6512-C-PUR, BIRTFLEX EF 6512-PUR, BIRTDUM PUR HF, BIRTDUM-C PUR HF, BIRTFESTOON PUR HF, BIRTFESTOON-C-PUR HF, ENCODER PURLOAD-CELL PUR, BIRTFLEX-EF-SERVO 619X-C-PUR, BIRTFLEX EF 659-C-PUR, BIRTFLEX EF 659-PUR, BIRTFLEX-EF-PF SERVO 659X-C-PUR, (H)05VV5-F, (H)05VVC4V5-K, BIRTFLEX-EPR-PUR, BIRTFLEX ROBUST 559, BIRTMINE PUR, BIRTFLEX 5111-PUR-C-PUR, BIRTFLEX 5111-PUR-PUR, BIRTFLEX 5111X-C-PUR,
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, для кабелей марок: BIRTFLEX 512-H HSLH, BIRTFLEX 512-H-C HSLCH, BIRTFLEX 512-CH HSLHCH, BIRTFLEX 514-CH-EMC, BIRTFLEX 514-CH-EMC-OZ, BIRTFLEX 514-CH-EMC-JZ, BIRTFLEX 532-CH/NLSCH, BIRTFLEX 532-H/NLSH, BIRTFLEX 552-CH HSLHCH, BIRTFLEX 552-H HSLH, BIRTFLEX 552-H-C HSLCH
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011, для кабелей марок: BIRTFLEX 512-H HSLH, BIRTFLEX 512-H-C HSLCH, BIRTFLEX 512-CH HSLHCH, BIRTFLEX 514-CH-EMC, BIRTFLEX 514-CH-EMC-OZ, BIRTFLEX 514-CH-EMC-JZ, BIRTFLEX 532-CH/NLSCH, BIRTFLEX 532-H/NLSH, BIRTFLEX 552-CH HSLHCH, BIRTFLEX 552-H HSLH, BIRTFLEX 552-H-C HSLCH
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.7	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (ПКА) – 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015, для кабелей марок: BIRTFLEX 512-H HSLH, BIRTFLEX 512-H-C HSLCH, BIRTFLEX 512-CH HSLHCH, BIRTFLEX 514-CH-EMC, BIRTFLEX 514-CH-EMC-OZ, BIRTFLEX 514-CH-EMC-JZ, BIRTFLEX 532-CH/NLSCH, BIRTFLEX 532-H/NLSH, BIRTFLEX 552-CH HSLHCH, BIRTFLEX 552-H HSLH, BIRTFLEX 552-H-C HSLCH



**Руководитель**  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

**Д.Л. Голубева**

**Эксперт (эксперты)**  
 (подпись, инициалы, фамилия)

**М.А. Максурова**

**003880**